

質 問 事 項		回 答
質問資料名称	質 問 内 容	
・ 要求水準書	用途上可分建築物になると 思いますが、そのような認 識でよろしいでしょうか。	提案内容（運用管理含む）に より判断が異なるものと思 われますので、事前に関係 機関に確認をしてくださ い。
・ 要求水準書	上記の場合、敷地 500 m ² 以 上になるため開発許可が必 要になりますが既存エリア （今回の計画地以外）の法 的チェック及び対応は貴学 にて行っていただけるとの 認識でよろしいでしょ うか。	用途上不可分の方が規制も 少なく望ましいと考えます が、用途上可分と判断され た場合、必要な情報等を提 供しますので、貴社にて手 続き等実施いただきます。
・ 要求水準書	電線が埋設とあるが埋設の 深さ・状態はどのようにな っていますか。	残置する地中埋設管につい ては、おおむねの位置及び 深さを別紙のレイアウト図 に示しています。また、電線 は FEP 管に格納されていま す。 なお、工事にあたっては、試 掘等を実施し状況を確認し てください。

